

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

|                              |                             |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Beskrivelse:</b>          | aroTHERM VWL 115/2          |  |
| <b>Varmepumpe</b>            | <b>Varmtvandsbeholder</b>   |  |
| <b>Funktion:</b>             | <b>Andel af etageareal:</b> |  |
| Kombineret                   | 1                           | 188 liter  |
| <b>Rumopvarmning</b>         | <b>VBV</b>                  |  |
| 10,62                        | 8,96                        | Nominel effekt   |
| 4                            | 3,6                         | Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik |
| 1                            | 0                           | Rel. COP ved 50% last                                    |
| <b>Test-temperaturer, °C</b> |                             |  |
| +2                           | +7                          | Kold side  |
| 30                           | 36                          | Varm side  |
| <b>Udeluft</b>               | Udeluft                     | Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde |
| <b>Varmeanlæg</b>            |                             | Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg         |
|                              |                             | Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP   |
| 3,08                         |                             | Automatisk, stand-by, W, konstant                        |