

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

<b>Beskrivelse:</b>	geoTHERM perform VWS 780/3 S1	
<b>Varmepumpe</b>	<b>Varmtvandsbeholder</b>	
<b>Funktion:</b>	<b>Andel af etageareal:</b>	
Kombineret	1	800 liter
<b>Rumopvarmning</b>	<b>VBV</b>	
74,1	67,2	Nominel effekt
4,4	3,6	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
<b>Test-temperaturer, °C</b>		
0	0	Kold side
30	36	Varm side
<b>Kold side</b>	Jordslange	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
<b>Varm side</b>	Varmeanlæg	Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
8,40		Automatisk, stand-by, W, konstant