

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

<b>Beskrivelse:</b>	geoTHERM VWS 141/3	
<b>Varmepumpe</b>		<b>Varmtvandsbeholder</b>
<b>Funktion:</b>	<b>Andel af etageareal:</b>	
Kombineret	1	300
<b>Rumopvarmning</b>	<b>VBV</b>	
14	15,2	Nominel effekt
4,7	3,4	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
0,8	0	Rel. COP ved 50% last
<b>Test-temperaturer, °C</b>		
0	5	Kold side
35	55	Varm side
<b>jordslange</b>		Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
<b>varmeanlæg</b>		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
0	0	Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
0	0	Automatisk, stand-by, W, konstant