

Beskrivelse

auroCOMPACT VSC S 126/2, 150 liters VVB

Varmtvandsforbrug (vand af 55 °C, koldt vand 10 °C)

0

Gennemsnit for bygningen, liter/år pr. m²-etageareal

Brugsvandssystem

55

Varmt brugsvand temperatur, °C



Individuelle elvandvarmere



Individuelle gasvandvarmere

Varmtvandsbeholder

1

Antal beholdere

150

Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

70

Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Nej



El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)



Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

2,5

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

0

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Varmetab fra tilslutningsrør til VVB

Beskrivelse

Længde, m

Tab, W/m K

b, -

0

0

1

Ladekredspumpe

Effekt, W

Lade-eff, kW

For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W

0

 Styret

5

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

1

Antal



El-tracing af brugsvandsrør

0

Effekt, W

1

Reduktionsfaktor, -