

Beskrivelse aroTHERM VWL 115/2

Varmepumpe

Type Andel af etageareal, -

Kombineret ▼

1

Varmtvandsbeholder

Volumen 188 liter

Rumopvarmning

VBV

5,5

9,8

3,3

2,9

0,9

0

Test-temperaturer, °C

2

7

35

55

Udeluft ▼

Udeluft ▼

Varmeanla ▼

Nominel effekt,

Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik

Rel. COP ved 50% last, -

Kold side

Varm side

Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde

Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg