

Beskrivelse aroTHERM VWL 85/2

Varmepumpe

Type Andel af etageareal, -

Kombineret ▼

1

Varmtvandsbeholder

Volumen 300 liter

Rumopvarmning

VBV

4,6

7,1

3,8

3,0

0,8

0

Nominel effekt, kW

Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik

Rel. COP ved 50% last, -

Test-temperaturer, °C

2

7

Kold side

35

55

Varm side

Udeluft ▼

Udeluft ▼

Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde

Varmeanlæ ▼

Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg