

Beskrivelse flexoTHERM VWF 111/4

Varmepumpe

Type Andel af etageareal, -
Kombineret 1

Varmtvandsbeholder

Volumen 300 liter

Rumopvarmning

VBV

11,2

11,4

4,9

3,2

0,9

0

Test-temperaturer, °C

0

0

35

55

Nominel effekt,

Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik

Rel. COP ved 50% last, -

Kold side

Varm side

Jordslange

Jordslange

Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde

Varmeanla

Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg