

Beskrivelse flexoTHERM VWF 191/4

Varmepumpe

Type Andel af etageareal, -
Kombineret 1

Varmtvandsbeholder

Volumen 500 liter

Rumopvarmning

VBV

19,7	20,0
4,6	3,2
0,9	0

Test-temperaturer, °C

0	0
35	55

Nominel effekt,

Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik

Rel. COP ved 50% last, -

Kold side

Varm side

Jordslange

Jordslange

Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde

Varmeanla

Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg