

## Varmepumpe

Type Andel af etageareal, -

Kombineret

1

VBV 175 liter

## Rumopvarmning

## VBV

10,9

11,2

Nominel effekt, kW

4,9

3,4

Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik

0,8

0

Rel. COP ved 50% last, -

## Test-temperaturer, °C

0

5

Kold side

35

55

Varm side

Jordslange

Jordslange

Kold side: Jordslange, Aftræk eller Udeluft

Varmeanlæg

Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg

0

0

Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP

0

0

Automatik, stand-by, W, (konstant drift)

## Varmepumper tilknyttet ventilationen

0

0

Temp. virk.grad for vgv for VP, -

0

Dim. indblæsningstemperatur, °C

0

0

Luftstrøm, m<sup>3</sup>/s